

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ01.В.02186**  
(номер сертификата соответствия)

ТР **1870350**  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

**Закрытое акционерное общество «Минеральная вата» (ЗАО «Минвата»)**  
143980, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48а.  
Тел.: +7 (495)777-79-79, факс: +7 (495)777-79-70.  
ОГРН 1025001547592

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

**Закрытое акционерное общество «Минеральная вата» (ЗАО «Минвата»)**  
143980, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48а.  
Тел.: +7 (495) 777-79-79, факс: +7 (495) 777-79-70.  
ОГРН 1025001547592

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

**ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России**  
143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,  
тел./факс (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610  
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 03.10.2011г. МЧС России

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

**Плиты теплоизоляционные из минеральной (каменной) ваты САУНА БАТТС**  
**кашированные с одной стороны алюминиевой армированной фольгой (содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,0%, плотность 40 кг/м<sup>3</sup>±10%) ТУ 5762-035-45757203-12.**  
**Серийный выпуск**

код ОК 005 (ОКП)  
**57 6224**

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
**6806**

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

**Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)**

**класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1**  
**(группа горючести - Г1; группа воспламеняемости - В1;**  
**дымообразующая способность - Д1; токсичность продуктов горения - Т1)**  
**(см.Приложение № 0059445)**

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

**Отчет о сертификационных испытаниях № 11558 от 04.09.2012 ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН02 от 03.10.2011.**

**Акт о результатах анализа состояния производства № 12594/12595 от 10.05.2012**  
**ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 от 03.10.2011.**

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.10.2012 по 15.10.2017**



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

**Н.Н. Копылов**

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

**А.И. Терешкин**

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ01.В.02186 (обязательная сертификация)

ТР 0059445  
(учетный номер бланка)


### Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1 (группа горючести - Г1; группа воспламеняемости - В1; дымообразующая способность - Д1; токсичность продуктов горения - Т1).  
Образец минеральной (каменной) ваты без алюминиевой фольги, входящий в состав плиты теплоизоляционной из минеральной (каменной) ваты САУНА БАТТС ТУ 5762-035-45757203-12, кашированной алюминиевой фольгой с одной стороны, относится к негорючим материалам (НГ).

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (Методы I и II);  
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость»;  
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.п. 4.18, 4.20)



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

  
**Н.П. Копылов**

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

  
**А.И. Терешкин**